Land Wien
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon +43 1 4000 39380
post@ma39.wien.gv.at

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-4.1.1-23-18034

Hiermit wird gemäß § 7 WBPG[1] bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Vorgefertigte tragende Wand- und Deckenbauteile mit hölzerner Konstruktion

(Produktliste lt. Anhang)

des Herstellers

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH
A-9751 Sachsenburg, Feistritz 1

des Herstellwerkes

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH
A-9620 Hermagor, Kühweg 35

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes

Verwendungsgrundsatz des OIB „Vorgefertigte tragende Wand- und Deckenbauteile mit hölzerner Konstruktion" (Ausgabe: 2018.03) und Anlage A, Punkt 4.1.1.

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Holzforschung Austria
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7

Nummer des Überwachungsvertrages: **Vertrag per 22.04.2022**

Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPG[1] gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **22. Juni 2024**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPG[1] verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPG[1] zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 4 Seiten.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.

Der zeichnungsberechtigte Leiter der Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

REGISTRIERUNGSSTELLE FÜR BAUPRODUKTE
Amt der Wiener Landesregierung
STADT WIEN
1

Der Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 23. Juni 2023

[1] Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktegesetz 2013 – WBPG 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl Nr. 34/2022

REGISTRIERUNGSSTELLE FÜR BAUPRODUKTE Amt der Wiener Landesregierung STADT WIEN 1

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-4.1.1-23-18034

Fa. HASSLACHER Holzbausysteme GmbH, Werk Hermagor

Bauteilübersicht

Standardbauteile

	Bauteilname	Bemerkungen
	Dach	
	HBS Leichtdachelement 1	Rohbauteil mit feuchtevariabler Dampfbremse

Anmerkung:

Generell gilt für Außenbauteile die angegebene Feuerwiderstandsklasse bei einer Brandbeanspruchung von Innen. Für Innenwände gilt die angegebene Feuerwiderstandsklasse bei einer einseitigen Brandbeanspruchung.
Für Rohbauteile gilt: Die Verwendbarkeit des Bauprodukts ist abhängig von allfällig zu ergänzenden Baustoffen. Die bauphysikalischen Kenndaten des fertiggestellten Bauteils sind im Rahmen des behördlichen Bauverfahrens nachzuweisen.

Land Wien

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-4.1.1-23-18034

Fa. HASSLACHER Holzbausysteme GmbH, Werk Hermagor

Bauteilaufbau HBS Leichtdachelement 1

Konstruktionszeichnung:



Bauphysikalische Kenndaten

U-Wert [W/m²K]: -

Brandschutz -

$R_{(w)}$ [dB] -

$L_{(n,w)}$ [dB] -

Konstruktionsaufbau: (von außen nach innen / oben nach unten)

Baustoffe	Art	Dimension	Abstand / Achsmaß
Dachfolie Bitumen/Kunststoff (optional)	je nach Anforderung		
Trennlage Vlies (optional)	je nach Anforderung		
Holzwerkstoffplatte	OSB/3	≥ 22 mm	
Konstruktionsholz	GL24	≥ 60 / 200 mm	e ≤ 800mm bzw lt Statik
Dämmstoff *		≥ 0 mm	
feuchtevariable Dampfbremse	je nach Anforderung		
Holzwerkstoffplatte	OSB3/SWP2	≥ 18 mm	

* Mineralwolle (λ≤0,040; mind. A2), Zellulosefaser (λ≤0,040; mind. E), Holzfaser (λ≤0,040; mind. E), …

Verbindungsmittel:

Baustoffe	Art / Dimension	Abstand / Achsmaß
OSB/3, SWP2	Nagel ≥ 2,8 / 70	≤ 110 mm oder laut Statik
	Klammer ≥ 1,53 / 64	≤ 110 mm oder laut Statik

Anmerkung: Der Nachweis der Standsicherheit ist nicht Gegenstand der Registrierungsbescheinigung.

REGISTRIERUNGSSTELLE FÜR BAUPRODUKTE Amt der Wiener Landesregierung STADT WIEN 1

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-4.1.1-23-18034

Fa. HASSLACHER Holzbausysteme GmbH, Werk Hermagor

Baustoffanforderungen

Baustoff	Nachweis	Kennzeichnung am Produkt / Begleitpapieren
Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke	ÖN EN 14081-1	CE-Zeichen ÖN EN 14081-1
Keilgezinktes Vollholz	ÖN EN 15497	CE-Zeichen ÖN EN 15497
Brettschichtholz Balkenschichtholz	ÖN EN 14080	CE-Zeichen ÖN EN 14080
Holzmassivelemente, mehrlagig verleimt (BSP)	ETA	CE-Zeichen ETA
Furnierschichtholz (LVL)	ÖN EN 14374 ÖN EN 14279	CE-Zeichen ÖN EN 14374 CE-Zeichen ÖN EN 14279
Massivholzplatten	ÖN EN 13353 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
Sperrholz	ÖN EN 636 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
OSB	ÖN EN 300 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
Spanplatte	ÖN EN 312 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
Zementgebundene Spanplatte	ÖN EN 634 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
MDF	ÖN EN 622-5 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
Faserplatte	ÖN EN 622-1/-2/-3/-4 ÖN EN 13986	CE-Zeichen ÖN EN 13986
Holzfaserdämmstoffe	ÖN EN 13171	CE-Zeichen ÖN EN 13171
Außenwärmedämmverbund-systeme (EPS, MW, WW, WF)	ETA	CE-Zeichen ETA
Holzwolleleichtbauplatte	ÖN EN 13168	CE-Zeichen ÖN EN 13168
Mineralwolle-Dämmstoffe	ÖN EN 13162	CE-Zeichen ÖN EN 13162
EPS-Dämmstoffe	ÖN EN 13163	CE-Zeichen ÖN EN 13163
Dämmstoffe aus pflanzlichen / tierischen Fasern (z.B. Zellulose)	ETA	CE-Zeichen ETA
Gipsplatten	ÖN EN 520	CE-Zeichen
Gipsfaserplatten	ETA oder ÖN EN 15283-2	CE-Zeichen ÖN EN 15283-2 / ETA
Windbremsen, Unterspannbahnen / diffusionsoffene Bahnen	ÖN EN 13859-1 ÖN EN 13859-2	CE-Zeichen ÖNORM EN 13859-1 ÖNORM EN 13859-2
Dampfbremsen aus Kunststoff und Elastomer	ÖN EN 13984	CE-Zeichen ÖN EN 13984
Statisch wirksame Verbindungsmittel	ÖN EN 14592	CE-Zeichen ÖN EN 14592
Verbindungsmittel für Gipsplatten	ÖN EN 14566	CE-Zeichen ÖN EN 14566