

# CERTIFICATO D'ESAME

CT-14-01-27-04

**Prodotto:** Tavola di compensato  
Spessore: 95 mm  
Colla: Prefere 4546  
Induritore: Prefere 5093  
Rapporto di miscelazione: 100 : 100  
Data di produzione: 26.06.2013

**Ditta:** Dynea AS,  
P.O. Box 160  
Svelleveien 33  
2001 Lillestrøm - Norway

**Ordine:** Determinazione dell'emissione di formaldeide delle tavole di compensato conformemente alla normativa prEN 16351:2011-12 „Costruzioni in legno — Tavole di compensato — Requisiti“

**Metodo di controllo:** Metodo a camera di prova DIN EN 717-1  
Analisi chimica formaldeide: processo con acetilacetone

**Relazione di controllo:** Relazione di controllo 2513316 del 13.08.2013

**Esito del controllo**  
L'emissione di formaldeide della variante di tavola in legno compensato corrisponde a 0,02 ppm (216 h).  
Il campione di tavola di compensato, dal punto di vista dell'emissione di formaldeide, soddisfa i requisiti della norma prEN 16351:2011-12 „Costruzioni in legno — Tavola di compensato — Requisiti“ appendice A; tabella A1 ed è da classificarsi nella classe di formaldeide E 1.

Dresda, 27 gennaio 2014





Responsabile del laboratorio d'esame



Incaricato responsabile